

Arbeidstilsynet

Postboks 4720, Sluppen
7468 Trondheim

Oslo, 02.09.2019

Vedr; Svarbrev for «Høringsbrev 2019 – forslag til endringer arbeidsmiljøforskrifter»

Vi til tidligere kommunikasjon vedr. dette tema og spesifikt til forslag til endringer i Arbeidsplassforskriften gjennom; «*Høringsbrev 2019 – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene*» datert 6. mai 2019

Vedlagt under kan man lese Noralarm sitt tilsvaret til høringsdokumentet og § 2-13 samt § 5-6 i Arbeidsplassforskriften.

Noralarm støtter den presisering av § 2-13 andre ledd slik at det klart fremkommer at det gjelder både **flukt- og rømningsveier**.

Når det gjelder Arbeidsplassforskriften § 5-6 er det viktig at man benytter den samme terminologi som ellers benyttes og forstås innen fagområdet, og da foreslår Noralarm følgende tekst:

§ 5-6. Plassering, belysning og fjerning av sikkerhetsskilt

Sikkerhetsskilt skal plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring.

Det skal benyttes **etterlysende** farger, reflekterende materiale eller kunstig belysning der det naturlige lyset er dårlig.

Nødskilt skal være belyst eller gjennomlyst

Sikkerhetsskilt skal fjernes når situasjonen **det** henviser til ikke lenger er tilstede.

Kommentarer til § ene

Videre vil det også være nødvendig å beholde kommentarene til forskriftens § 2-13 ved å fortsatt vise til NS-EN 1838 samt Publikasjon nr. 7 fra Lyskultur.

Når det gjelder forskriftens § 5-6 vil det være helt avgjørende å få ønsket sikkerhetsnivå og dagens løsning ved å henvise til NS-EN 1838 samt Publikasjon nr.7 fra Lyskultur.

Vi håper at våre forslag til justeringer tillegges vesentlig vekt slik at Arbeidsplassforskriften gjenspeiler dagens løsninger innenfor nødløs.

Med hilsen



Jan Tore Borgen

Styreleder Noralarm